

Návod k obsluze

pro provozovatele zařízení

VIESSMANN

Prostorový termostat s digitálními spínacími hodinami
Pro jeden topný okruh se směšovačem nebo jeden topný okruh
bez směšovače

Prostorový termostat



Bezpečnostní pokyny

Pro vaši bezpečnost



Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů



Nebezpečí

Tato značka varuje před úrazem.



Pozor

Tato značka varuje před věcnými škodami a škodami na životním prostředí.

Upozornění

Údaje uvedené slovem „Upozornění“ obsahují doplňkové informace.

Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určen pro osoby obsluhující topné zařízení. Obsluha tohoto zařízení je dovolena i dětem od 8 let a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud tyto osoby jsou pod dohledem nebo byly instruovány o způsobech bezpečné obsluhy a jsou si vědomy možných nebezpečí spojených s provozem zařízení.



Pozor

Děti musí být v blízkosti zařízení pod dohledem.

- Zařízení není určeno dětem ke hraní.
- Čištění a údržba ze strany uživatele jsou dětem bez dohledu dospělých zakázány.

Připojení přístroje

- Připojení přístroje a jeho uvedení do provozu smějí provádět jen oprávnění odborníci.
- Zařízení smí být v provozu jen s vhodným palivem.
- Dodržujte předepsané podmínky pro elektrické připojení.
- Jakékoli změny stávající instalace smějí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní odborníci.



Nebezpečí

Neodborně provedené práce na topném zařízení mohou vést k životu nebezpečným nehodám.

- Práce na plynových instalacích smí provádět pouze instalatéři, kteří jsou k tomu oprávnění příslušnou plynárenskou firmou.
- Elektroinstalační práce smí provádět pouze odborní elektrikáři.

Práce na přístroji

- Nastavování a práce na přístroji jsou dovoleny pouze podle závazných údajů uvedených v tomto návodu k použití.
Další práce na přístroji smějí provádět jen oprávnění odborníci.
- Zařízení neotvírejte.
- Kryty nesnímejte.
- Přídavné součásti nebo instalované příslušenství nemějte ani neodstraňujte.
- Potrubí neodpojujte ani nedotahujte.

Pro vaši bezpečnost (pokračování)



Nebezpečí

Horké povrchy mohou způsobit popáleniny.

- Zařízení neotvírejte.
- Nedotýkejte se horkých povrchů u neizolovaných trubek, armatur a kouřovodů.

Poškození zařízení



Nebezpečí

Poškozená zařízení ohrožují vaši bezpečnost.

Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje vnější poškození. Poškozené zařízení neuvádějte do provozu.

Chování při zápachu plynu



Nebezpečí

Únik plynu může vést k výbuchům, jež mají za následek nejzávažnější poranění.

- Nekuřte! Nepoužívejte otevřený oheň, zabraňte jiskření. Nikdy nezapínejte světla ani elektrické přístroje.
- Uzavřete plynový uzavírací kohout.
- Otevřete okna a dveře.
- Vykažte osoby z nebezpečné oblasti.
- Informujte plynárenskou firmu, podnik zajišťující zásobování elektrickou energií a odborný závod z místa mimo budovu.
- Z bezpečného místa (mimo budovu) nechte přerušit dodávku elektrického proudu do budovy.

Chování při zápachu spalin



Nebezpečí

Únik spalin může vést k životu nebezpečným otravám.

- Vypněte topné zařízení.
- Vytvětrejte místo instalace.
- Zavřete dveře do obytných místností.

Chování při požáru



Nebezpečí

Při požáru hrozí nebezpečí popálení a výbuchu.

- Vypněte topné zařízení.
- Uzavřete uzavírací ventily v palivovém potrubí.
- Používejte přezkoušený hasicí přístroj požární třídy ABC.

Chování v případě úniku vody ze zařízení



Nebezpečí

Při úniku vody ze zařízení hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

- Vypněte topné zařízení na externím odpojovacím zařízení (např. pojistková skříň, domovní rozdělení proudu).
- Informujte Vaši specializovanou topenářskou firmu.

Pro vaši bezpečnost (pokračování)

Chování při poruchách topného zařízení



Nebezpečí

Hlášení poruchy upozorňují na závady topného zařízení. Neodstraněné poruchy mohou mít životu nebezpečné následky. Hlášení poruchy nepotvrzujte několikrát během krátké doby. Kontaktujte topenářskou firmu, která analyzuje příčinu a odstraní závadu.

Požadavky na místo instalace



Nebezpečí

Uzavřené otvory pro přivádění vzduch způsobují neodstatek spalovacího vzduchu. Díky tomu pak dochází k nedokonalému spalování a tvorbě životu nebezpečného oxidu uhelnatého.

Nezastavujte nebo nezavírejte otvory přívodu vzduchu, jež jsou k dispozici.

Neprovádějte dodatečné změny stavebních podmínek, které by mohly mít vliv na bezpečný provoz (např. instalace vedení, krypty nebo dělicí stěny).



Nebezpečí

Léhce zápalné kapaliny a materiály (např. benzín, rozpouštědla a čisticí prostředky, barvy nebo papír) mohou způsobit vzněty a požáry.

Takové látky neskladujte a nepoužívejte v kotelně resp. v bezprostřední blízkosti topného zařízení.



Pozor

Nepřípustné okolní podmínky mohou způsobit poškození topného zařízení a ohrozit jeho bezpečný provoz.

- Zajistěte teplotu okolního prostředí vyšší 0 °C a nižší než 35 °C.
- Zabraňte znečištění vzduchu halogenovými uhlovodíky (obsaženy např. v barvách, rozpouštědlech a čisticích prostředcích) i přílišnému hromadění prachu (např. v důsledku broušení).
- Nedopusťte trvale vysokou vlhkost vzduchu (např. v důsledku neustálého sušení prádla).

Přístroje na odvod odpadního vzduchu

Při provozu přístrojů s otvory pro odpadní vzduch vedoucími do volného prostoru (odsávače par, zařízení na odvod odpadního vzduchu, klimatizace) může při odsávání dojít ke vzniku podtlaku. Při současném provozu topného kotle může dojít k vytvoření zpětného proudu spalin.



Nebezpečí

Současný provoz topného kotle s přístroji s odvodem do volného prostoru může zpětný proud spalin způsobit životu nebezpečné otravy.

Pro dostatečný přívod spalovacího vzduchu proveďte vhodná opatření. V případě potřeby se obraťte na svou topenářskou firmu.

Pro vaši bezpečnost (pokračování)

Přídavné součásti, náhradní díly a díly podléhající opotřebení



Pozor

Součásti, jež nebyly s topným zařízením odzkoušeny, mohou způsobit jeho poškození nebo nepříznivě ovlivnit jeho funkce. Montáž nebo výměnu přenechte výhradně specializované topnářské firmě.

Obsah

Informace

Symboly.....	8
Stanovený rozsah použití.....	9

Místo obsluhy zařízení

Přehled obslužných a indikačních prvků.....	10
■ Obslužné a indikační prvky.....	10
■ Symboly na displeji.....	11

Uvedení do provozu

Nastavení času a data.....	13
Volba časového programu.....	13
■ Přednastavené časové programy.....	13
■ Volba a změna časového programu.....	14
■ Změna zvoleného časového programu a požadovaných teplot.....	15
■ Vymazání časového programu.....	16

Vytápění místností

Volba druhu provozu.....	17
Automatický provoz.....	17
■ Přečhodná změna teploty místnosti.....	17
Komfortní provoz.....	17
Redukovaný provoz.....	18
Provoz s ochranou před mrazem.....	18
Změna teploty místnosti na několik dní (prázdninový provoz).....	18

Příprava teplé vody

Nastavení teploty teplé vody.....	20
-----------------------------------	----

Další nastavení

Trvale můžete nastavit tyto hodnoty.....	21
■ Letní/zimní čas.....	21

Dotazování

Dotazování na informace.....	22
Dotazování teploty kotlové vody.....	22
Dotazování teploty teplé vody.....	22










Co je třeba dělat?

V místnostech je příliš chladno.....	23
V místnostech je příliš teplo.....	23
Indikace poruch.....	23
Provedení resetu.....	24

Obsah (pokračování)

Výměna baterií.....	24
Preventivní údržba	
Čištění.....	25
Seznam hesel	26

Symboly

Symbol	Význam
	Odkaz na jiný dokument s podrobnými informacemi
	Pracovní krok ve vyobrazení: Číslování odpovídá pořadí kroků pracovního procesu.
	Výstraha před věcnými škodami a škodami na životním prostředí
	Prostor vedoucí napětí
	Obzvláště dodržovat.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Součástka musí slyšitelně zapadnout. nebo ■ Akustický signál
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasaďte novou součástku. nebo ■ Ve spojení s nástrojem: Vyčistěte topnou plochu.
	Součástku odborně zlikvidujte.
	Součástku odevzdejte na vhodném sběrném místě. Součástku nelikvidujte v domovním odpadu.

Stanovený rozsah použití

Přístroj se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených topných systémech dle ČSN EN 12828 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Je určen výhradně k ohřevu topné vody v kvalitě pitné vody.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení.


Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití.

Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu.

Nesprávné použití přístroje resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Chybné použití je také tehdy, pokud jsou součásti topného systému pozměněny v jejich funkci ve shodě s ustanovením (např. uzavřením vedení spalin a přiváděného vzduchu).

Přehled obslužných a indikačních prvků

Obslužné a indikační prvky




- (A) Posunovatelný kryt
- (B) Tlačítka pro změnu teploty
- (C) Průzor
- (D) Klávesnice
- (E) Příhrádka na baterie
- (F) Displej

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Symbole na displeji


Symbole nejsou zobrazovány neustále, ale v závislosti na okamžitém provozním stavu.



- | | |
|--|---|
| (A) Den v týdnu | (G) Provoz s ochranou před mrazem |
| (B) Stav baterie | (H) Časový program a požadovaná teplota |
| (C) Čas | (K) Provoz závislý na venkovní teplotě |
| (D) Druh provozu | (L) Teplota místnosti |
| (E) Teplota místnosti a venkovní teplota | (M) Provozní stav |
| (F) Požadovaná teplota místnosti | (N) Datum |

Přehled obslužných a indikačních prvků (pokračování)

Obslužné prvky




- (A) Změna hodnoty
- (B) Volba druhu provozu

- (C) Dotazování (i) nastavení (Set)
- (D) Zobrazení a změna teploty teplé vody/listování v nabídce
- (E) Reset
- (F) Zobrazení teploty topné vody/listování v nabídce
- (G) Pohotovostní stav (⏻) krok zpět v nabídce (Esc)
- (H) Potvrzení

Osvětlení displeje

Osvětlení displeje se automaticky zapne stisknutím libovolného tlačítka. Osvětlení displeje můžete měnit, viz strana 21.

Základní indikace



V klidovém stavu je na displeji zobrazena vždy tzv. základní indikace.

Nastavení času a data

1. Otevřete kryt.
2. Tlačítka ▲/▼ postupně nastavte datum a čas.
3. Příslušné nastavení potvrďte pomocí **OK**.
4. Tlačítka ▲/▼ nastavte požadovaný časový program.
Možné časové programy viz strana 14.
5. Nastavení potvrďte pomocí **OK**.
Poté se zobrazí základní indikace.

Tato nastavení jsou aktivní:

- Topný provoz se střídavě standardní a redukovanou teplotou místnosti (Auto) podle zvoleného časového programu.
- Příprava teplé vody podle zvoleného časového programu
- Požadovaná teplota místnosti standardní provoz podle zvoleného časového programu
- Požadovaná teplota místnosti redukovany provoz podle zvoleného časového programu

Volba časového programu

Můžete volit mezi 4 přednastavenými časovými programy (P1 až P4) nebo nastavit individuálně vytvořený časový program (Pd). Zvolený časový program pak platí pro každý den v týdnu. Přiřazení časového programu jednotlivým dnům nebo skupinám dnů viz strana 15.

V časovém programu můžete požadovanou teplotu místnosti nastavit pro jednotlivé časové fáze individuálně.

Přednastavené časové programy

Časový program 1 – P1

P1

32

■

20

■


15



Volba časového programu (pokračování)


Časový program 2 – P2

P2




Časový program 3 – P3

P3



Časový program 4 – P4

P4



Volba a změna časového programu

Nastavit můžete tyto dny a skupiny dnů:

- Celý týden (1 až 7)
- Pondělí až pátek (1 až 5)
- Sobota a neděle (6 a 7)
- Jednotlivé dny v týdnu (1, 2, 3, ...7)

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Set/ina** dobu 5 sekund
2. **▲/▼** pro **PROG 3-3**
3. **OK** k potvrzení
4. **▲/▼** pro **NEW 1-3**

Volba časového programu (pokračování)

5. **OK** k potvrzení
6. ▲/▼ pro **NEW CH 1-2** (topný provoz) nebo **NEW dHW 2-2** (příprava teplé vody)
7. **OK** k potvrzení
8. ◀/▶ pro požadovaný den nebo skupinu dnů
9. **OK** k potvrzení
10. ▲/▼ pro **P1, P2, P3, P4** nebo **Pd**
11. **OK** k potvrzení
Zobrazí se nastavená požadovaná teplota.
12. **Změna časového okamžiku a požadované teploty**
◀/▶ pro požadovanou dobu zahájení.
13. ▲/▼ pro požadovanou teplotu.
14. ◀/▶ pro požadovanou dobu ukončení pro tuto požadovanou teplotu.
15. **OK** k potvrzení

Změna zvoleného časového programu a požadovaných teplot

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Set/ina** dobu 5 sekund
2. ▲/▼ pro **PROG 3-3**
3. **OK** k potvrzení
4. ▲/▼ pro **EDIT 2-3**
5. **OK** k potvrzení
6. ▲/▼ pro **EDIT CH 1-2** (topný provoz) nebo **EDIT dHW 2-2** (příprava teplé vody)
7. **OK** k potvrzení
8. ◀/▶ pro požadovaný den nebo skupinu dnů
9. **OK** k potvrzení
Zobrazí se nastavená požadovaná teplota.
10. ◀/▶ pro požadovanou dobu zahájení.
11. ▲/▼ pro požadovanou teplotu.
12. ◀/▶ pro požadovanou dobu ukončení pro tuto požadovanou teplotu.
13. **OK** k potvrzení

Vymazání časového programu

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Set/ina dobu** 5 sekund
2. **▲/▼** pro **PROG 3-3**
3. **OK** k potvrzení
4. **▲/▼** pro **DEL 3-3**
5. **OK** k potvrzení
6. **▲/▼** pro **DEL CH 1-2** (topný provoz)
nebo **DEL dHW 2-2** (příprava teplé vody)
7. **OK** k potvrzení
8. **◀▶** pro požadovaný den nebo skupinu dnů
9. **OK** k potvrzení
Časový program se vymaže,
zobrazí se základní indikace.

Volba druhu provozu

Máte možnost volby mezi těmito druhy provozu (provozními režimy):

■ **Automatický provoz** (Auto)

■ **Komfortní provoz** * (Stav při dodání: 20 °C)

■ **Redukovaný provoz** ▶ (Stav při dodání: 15 °C)

■ **Provoz s ochranou před mrazem** (OFF)

■ **Prázdninový provoz** ■■

Automatický provoz

Topný provoz se střídavě standardní a redukovanou teplotou místnosti podle 4 přednastavených časových programů nebo individuálně nastaveného časového programu (viz strana 13)

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Mode** tolikrát po sobě, až se zobrazí „Auto“
2. **OK** k potvrzení

Přechodná změna teploty místnosti

Teplotu místnosti můžete krátkodobě měnit nezávisle na nastaveném provozním programu. Změna zůstane zachována až do dalšího přepnutí provozního programu.

1. Tlačítka ▲/▼ nastavte požadovanou teplotu místnosti.
Kryt za tímto účelem otvírat nemusíte.

2. Stiskněte ▲/▼ současně po dobu 3 sekund, pokud se chcete předčasně opět navrátit ke standardní teplotě místnosti.

Komfortní provoz

V komfortním provozu se teplota místnosti reguluje na přednastavenou požadovanou hodnotu (stav při dodání: 20 °C). Změna přednastavené požadované hodnoty viz strana 21. Nastavení zůstane zachováno do 00:00 hod příštího dne.

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Mode** tolikrát po sobě, až se zobrazí „*“
2. **OK** k potvrzení
3. **Mode** pro předčasné ukončení komfortního provozu

Vytápění místností

Redukovaný provoz

V redukovaném provozu se teplota místnosti reguluje na přednastavenou požadovanou hodnotu (stav při dodání: 15 °C). Změna přednastavené požadované hodnoty viz strana 21. Nastavení zůstane zachováno do 00:00 hod příštího dne.

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Mode** tolikrát po sobě, až se zobrazí





2. **OK** k potvrzení
3. **Mode** pro předčasné ukončení redukovaného provozu

Provoz s ochranou před mrazem

Pro případ, že nechcete místnosti vytápet, ale přejete si, aby byly chráněny před mrazem.

Vytápění se zapne jen při poklesu teploty v místnosti pod 5 °C. Změna přednastavené požadované hodnoty viz strana 21.


1. Stiskněte na 5 sekund /Esc. Na displeji se zobrazí **OFF**.
2. **Ukončení provozu s ochranou před mrazem**
Opětovně stiskněte na 5 sekund /Esc.

Změna teploty místnosti na několik dní (prázdninový provoz)

Prázdninový program začíná v aktuálním dni a končí v nastaveném dni návratu. Poté je opět aktivní nastavený časový program.

Požadovanou teplotu místnosti lze nastavit od 7 do 18 °C.

Stiskněte tato tlačítka:

1. **Mode** tolikrát po sobě, až se zobrazí „“
2. **OK** k potvrzení „BEG“ pro začátek
3. **OK** k potvrzení
4. **▲/▼** k volbě požadované teploty místnosti
5. **OK** k potvrzení „END“ se zobrazí pro začátek
6. **▲/▼** pro požadovaný den návratu
7. **OK** k potvrzení
8. **▲/▼** pro požadovaný čas ukončení prázdninového provozu

Změna teploty místnosti na několik dní... (pokračování)

9. **OK** k potvrzení
10. **Mode** pro předčasné ukončení prázdninového provozu

Příprava teplé vody

Nastavení teploty teplé vody

Nastavení z výroby: 60 °C











Rozsah nastavení: 20 až 85 °C

Upozornění

Díky regulaci topného okruhu je maximální požadovaná teplota teplé vody omezena na 60 °C.

Ve stavu při dodání je příprava teplé vody nastavena podle zvoleného časového programu (tIM). Viz strana 13. Přípravu teplé vody můžete trvale zapnout (on) nebo trvale vypnout (oFF).

Stiskněte tato tlačítka:

1.  , zobrazí se aktuální teplota teplé vody
2.  , zobrazí se nastavená požadovaná teplota teplé vody
3.  , pro zvolení druhu provozu pro přípravu teplé vody
4.  /  pro požadovaný druh provozu příprava teplé vody:
 - **on**: Příprava teplé vody je trvale zapnutá
 - **oFF**: Příprava teplé vody je trvale vypnutá
 - **tIM**: Příprava teplé vody podle zvoleného časového programu
5. **OK** k potvrzení
Bliká nastavená požadovaná teplota teplé vody.
6.  /  pro požadovanou teplotu teplé vody
7. 2 krát **OK** k potvrzení

Trvale můžete nastavit tyto hodnoty

Stiskněte tato tlačítka:

1. Mode a Set/isoučasně po dobu

3 sekund.

Na displeji se zobrazí „CONF“ a „USE“.

2. ◀▶ k volbě požadovaného nastavení. Viz následující seznam.

3. ▲▼ k nastavení požadované hodnoty

4. OK k potvrzení

5. ◀▶ tolikrát po sobě, až se zobrazí základní displej

Nastavení	Význam	Stav při dodání	Možnost přestavení
D_t	Doba trvání osvětlení displeje	10 sek.	5, 10, 15 sek.
D_B	Jas osvětlení displeje	2	0 (vyp) až 4 (100 %)
D_C	Kontrast displeje	3	0 (min.) až 15 (max.)
COT	Požadovaná teplota místnosti pro komfortní provoz	20 °C	15 až 24 °C
RET	Požadovaná teplota místnosti pro redukovaný provoz	15 °C	7 až 15 °C
OFS	Oprava indikace pro naměřené teploty	0,0 K	- 5 až + 5 K
SWT	Automatické přestavování letního a zimního času	on	oFF
TMF	Indikace času	24 hodin	12 hodin
DFL	Obnovení nastavení z výroby	oFF	on

Letní/zimní čas



Přestavování letního času na zimní a naopak probíhá automaticky. Toto automatické přestavování je možné vypnout. Viz předcházející tabulka.

Dotazování

Dotazování na informace

1. Stiskněte **Set/i**.
Na displeji se zobrazí **INFO** a **Err**.
Pokud došlo k poruše, zobrazí se chybový kód. viz strana 23.
2. Opětovně stiskněte **Set/i**, pro dotazování na tyto informace:
 - **Err**: Kód poruchy
 - **IN**: Aktuální teplota místnosti
 - **OUT**: Aktuální venkovní teplota
 - **MOD**: Aktuální výkon hořáku
 - **CH**: Nastavené časové programy pro topný provoz
 - **dHW**: Nastavené časové programy pro přípravu teplé vody

Dotazování teploty kotlové vody

1. Stiskněte **◀** .
Na displeji se zobrazí **FLOW** a **Act**.
Zobrazí se aktuální teplota kotlové vody.
2. Opětovně stiskněte **◀** .
Na displeji se zobrazí **FLOW** a **SET**.
Zobrazí se nastavená požadovaná teplota kotlové vody.

Dotazování teploty teplé vody

Upozornění

Jen při provozu se samostatným zásobníkem teplé vody.

1. Stiskněte **↔▶**.
Na displeji se zobrazí **FLOW** a **Act**.
Zobrazí se aktuální teplota teplé vody.
2. Opětovně stiskněte **↔▶**.
Na displeji se zobrazí **FLOW** a **SET**.
Zobrazí se nastavená požadovaná teplota teplé vody.

V místnostech je příliš chladno

Příčina	Odstranění poruchy
Prostorový termostat je chybně nastaven.	Zkontrolujte a případně upravte tato nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Program (viz str. 13) ■ Teplota místnosti (viz str. 17) ■ Čas (viz str. 13)
△ se zobrazí na displeji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte Set/i 2. Sdělte své topenářské firmě zobrazený kód poruchy.

Upozornění

Další příčiny viz návod k použití topného kotle

V místnostech je příliš teplo

Příčina	Odstranění poruchy
Prostorový termostat je chybně nastaven.	Zkontrolujte a případně upravte nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Program (viz str. 13) ■ Teplota místnosti (viz str. 17) ■ Čas (viz str. 13)

Upozornění

Další příčiny viz návod k použití topného kotle

Indikace poruch

Pokud ve vašem topném zařízení nastala porucha, zobrazí se △ na displeji.


1. Stiskněte **Set/i**.

Na displeji se zobrazí „Err“ a chybový kód.

2. Sdělte své topenářské firmě kód poruchy.

Co je třeba dělat?

Provedení resetu



Vhodným předmětem stiskněte resetovací tlačítko (A).

Výměna baterií

- Používejte alkalické tužkové baterie 1,5 V typu LR6/AA bez škodlivých látek.
- Nepoužívejte dobíjecí (akumulátorové) baterie.
- Vždy jednou za 1,5 roku **obě** baterie vyměňte.

Prostorový termostat má rezervu chodu min. 1 hodiny. Při výměně baterií během této doby zůstanou všechna nastavená data zachována. Při překročení doby rezervy chodu musíte provést tzv. resetování, tj. uvést přístroj do původního nastavení (viz následující kapitola).

Čištění

Přístroj můžete čistit běžnými čisticími prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky.

Seznam hesel

Č		R	
Časový program	13	Reset	12, 24
Čištění	25		
D		S	
Další nastavení	21	Spínací časy	13
Datum	13	– Změna	14, 15
Denní čas	13	Svépomoc	23
Displej	11	T	
Dotazování	22	Teplá voda	20
Dotazování na teploty	22	Teplota místnosti	
Dotazování teploty kotlové vody	22	– Přejídná změna	17
Druh provozu	17	– Změna	17, 18
		– Změna na několik dní	18
I		Teplota teplé vody	
Indikace poruch	23	– Dotazování	22
		– Změna	20
O		Teploty	
Obslužné a indikační prvky	10	– Změna	15
Obslužné prvky	12	V	
Ochrana před mrazem	18	Volba druhu provozu	17
		Vymazání časového programu	16
P		Výměna baterií	24
Porucha	23	Z	
Prázdninový provoz	18	Zobrazení	11
Přestavování letního/zimního času ...	21		



Váš kontaktní podnik

Při případných dotazech nebo při požadavku provedení údržby a oprav na Vašem zařízení se prosím obraťte na Váš odborný servis. Odborný servis ve Vaší blízkosti naleznete například na našich webových stránkách www.viessmann.com.

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com

5700 887 CZ Technické změny vyhrazeny!